

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand 05/14),
und Berücksichtigung des §22(3) GEG 2020

Das Fernwärmeversorgungssystem

Rennergiewerke Buttenwiesen GmbH Verbundnetz Buttenwiesen

wurde durch die

GENEFF - Gesellschaft für Energie-Effizienz mbH

auf Grundlage der im Zertifizierungsbericht¹ genannten
Basis von Planungsdaten (ohne Koppelproduktion).

geprüft und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1
folgendermassen bewertet:


Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems: $f_{P,FW} = 0,16$

Primärenergiefaktor nach GEG 2020 zu verwenden: $f_{P,FW} = 0,21$
(gem. § 22(3), nach Kappung und EE-Bonus)

Diese Bescheinigung ist ausgestellt für einen Zeitraum von 7 Jahren
und gültig bis zum 07. April 2028

Hamburg, 07.04.2021

Ort, Datum


Dipl.-Ing. Sven Grimpe, MBA
f_p - Gutachter-Nr. FW 609-832
BAFA - Berater-Nr. 202 622

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für
Rennergiewerke Buttenwiesen, Verbundnetz Buttenwiesen, Sinner Hamburg, 07.04.2021